

## 大阪府北部地震 公立文化施設被害状況調査結果（平成30年7月5日現在）

全国公文協では、大阪府北部地震の直後に近畿地区の施設の協力を得て緊急調査を実施いたしました。

被害状況、修繕予定など、近畿地区の地震後の情報について掲載します。

調査にご協力いただきありがとうございますございました。

### 被害の有無（回答数）

	有	無	計
滋賀県	2	4	6
京都府	5	11	16
大阪府	1	0	1
兵庫県	6	18	24
奈良県	0	1	1
和歌山県	0	3	3
計	14	37	51

### 被害状況（いずれも負傷者は無し）

都道府県	施設名	被害状況	建物	運営	修繕	活動状況	その他
滋賀県	滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール	①屋上消火用充水槽配管の一部破損 びわ湖ホール駐車場の屋上で、消火用補助水槽である充水槽取付け部より排水用配管が剥落したため、充水槽内に貯留できず、常時流入し常時漏水の状態となった。応急処置として、給水管のバルブを閉止する。 ②ブリッジ（昇降機）のガイドの外れ 大ホールの2ブリッジのカウンターウエイトの昇降用ガイドが外れたため、ブリッジが昇降できない状態となった。	被害状況と同じ	通常通り	①設備管理業者により、修繕予定。 ②保守点検業者に連絡、対応を依頼する。	館の運営には支障なし	
滋賀県	日野町民会館 わたむきホール虹	施設敷地を囲む石垣の石が一部落下	現在のところ確認できず				
京都府	八幡市文化センター	大ホール…ポータルブリッジ、反響板損傷により動かせない。照明器具のものと思われるネジの落下。ピンスポット転倒。 小ホール…舞台上の照明機材カバーがはずれていた。 諸室…壁面に設置していた時計が落下、ガラス破損。座机転倒による、壁面及び座機の損傷。 市民ロビー…壁面に設置している絵画がずれた。	特になし	大ホール…地震当日の利用はお断りした。 小ホール・諸室…使用に問題なし。 地震当日については、来館できない利用者に対して、利用日振替で対応。	大ホールについては、仮復旧が終了。 市民ロビー絵画は、撤去予定。		
京都府	京都府立府民ホール	1. 音響反射板の天井部の一部破損 (地震後の点検で反響板を動かしたところ、裏面から部材の一部が舞台上に落下した) 2. 府民ロビーの埋め込み照明カバーの落下 (地震直後に館内を巡回したところ、上記部品が1個ロビーに落下しているのを発見した)	目視にて確認したところ破損等は発見されなかった。	通常通り	1については、委託管理業者に6月25日に点検を依頼。点検結果に応じて対応を検討する。 2については段階的に機材を更新しており、引き続き状態を確認しながら更新を進めていく。	通常通り運営中	

都道府県	施設名	被害状況	建物	運営	修繕	活動状況	その他
京都府	京都コンサートホール	地震発生日は休館日であったため、ホール利用者や来場者に対しての被害はなく、建物の倒壊や開館に影響がでる大きな破損もなかったが、地震管制によるエレベーター運転停止が地震発生時に作動し、18時10分まで稼働できない状態だった。	①3階ホワイエ天井 防煙垂壁の亀裂 ②4階ホワイエ天井 防煙垂壁の亀裂およびヒビ割れ		安全性確保の応急処置は実施済。早急に修繕予定。		
京都府	京都府民総合交流プラザ (京都テルサ)	①エレベーター 4箇所 6機の停止 ②天井から埃や塵の落下	大きな破損はなし	エレベーターの使用不可 状況で通常営業			当日、会議室ご利用のお客様から交通機関の都合によりキャンセル申し出があった。(3件)
京都府	ギャラリーかめおか	1階市民サロン透明フロートガラス(15mm×100mm×3,440mm)が破損しました。	建物躯体に関する破損はなし	市民サロンに一部制限区域を設定	ガラスメーカーに修繕見積依頼中	地震発生時は開館前だったため、市民サロンの措置を行い、通常どおり開館。 特に避難場所とはなっていない。	
大阪府	吹田市文化会館	大ホール天井部の吊り具の一部が湾曲	大ホール天井部の吊り具の一部が湾曲	6月18日17:30で閉館 6月19日～ 大ホール以外のホール・諸室開館	現時点では未定		大ホールの当面の使用と今後の使用受付を中止 ・7月1日の受付抽選会(来年7月分のホール受付)では、大ホール復旧の為、大・中・小ホール及びレセプションホールについても受付を行わない。
兵庫県	芦屋市民センター	①一部貸室壁面に小さなひびが入った(2室) ②施設外部の塀及び柱に小さなひびが入った(塀1か所, 柱1か所) ※いずれも軽微な損傷で施設運営に影響を与えるものではない	被害状況のとおり	特別な対応は行わない予定	修繕期間は1週間通常通りの活動状況程度。現在業者と費用等について調整中。	通常通りの活動状況	施設規模が大きいこと及び地震に伴う軽易な障害復旧業務が多いことから、現時点で全ての問題点は把握できていない可能性がある。
兵庫県	尼崎市総合文化センター	営業に支障をきたすような目立った被害はなし	文化棟：トイレのシーリングライト化粧カバーが破損。 ホール棟：アルカイックホール・ミニ前エキスパンジョイント部化粧カバー(ステンレス製)損傷及び内部モルタル破損	通常営業		通常営業	
兵庫県	川西市文化会館	・大ホールは各箇所に損害あり。 客席：床面亀裂多数あり。鉄やコンクリート片の落下物有り。 舞台：落下物有り。 キャットウォーク：壁に亀裂、破片有り。 外観・トイレ：タイル剥がれ落下。 ・当初9月末に全館閉館予定であったが、大ホールのみ6月19日をもって利用を中止した。	被害状況のとおり	利用中止	対応なし	今年9月末で閉館予定であった。 地震発生後、1週間利用を中止し現場検証を行った。 被害状況から安全性の確保ができないとの判断で、設置者(市)が6月19日をもって利用中止を決定した。	会議室棟は通常どおり貸出(9月末で閉館)。

都道府県	施設名	被害状況	建物	運営	修繕	活動状況	その他
兵庫県	たんば田園交響ホール	舞台天井裏のセメントが、一部剥離。脱落。3cm角程度。2カ所。	舞台天井裏のセメントが、一部剥離。脱落。3cm角程度。2カ所。	開館	職員による、天井裏破損箇所、目視点検。異常なし。 業者に、他箇所へ脱落の可能性が無いか、また今後の対応について調査依頼中	休館日であったため、業務はしていなかった	
兵庫県	兵庫県立芸術文化センター	大きな被害はなかったが、以下のような状況が発生した。 ・エレベーター、非常用発電機が緊急停止。（点検のもとで復旧。） ・ホール内では、天井から、耐火被覆材やほこり等が落下し、客席が汚れた。 ・一部物品の落下、転倒 ・一部の壁に細かなクラック発生。（建物内）	一部の壁に細かなクラックが複数発生した。（建物内）	地震当日は休館日であった。翌日からは、平常通り開館している。	修繕の必要性を調査中		
兵庫県	宝塚市立文化施設ベガ・ホール	バックヤードの照明機材が棚から落下し、破損。			未定		

#### 被害の無い施設からの情報

都道府県	施設名	運営情報
滋賀県	浅井文化ホール	施設内、施設周辺においても大きな被害はなく、通常通りの営業を行っております。
滋賀県	草津市立草津クリアホール	6/18(月)休館、外観点検
京都府	京都府会館 ロームシアター京都	劇場の設備や建物に対しての被害はなかったものの、交通手段に大きな影響が出ていること、今後の余震の可能性を踏まえてホール主催者により公演予定のコンサート（スキマスイッチ）が延期となった。
京都府	国立京都国際会館	地震の揺れにより、防火扉のマグネットが外れ扉が閉まったり、エレベーターが停止したが、被害はなし。 当日、催事を予定より15分程度遅らせて開始した。
京都府	京都府立ゼミナールハウス	災害時の避難場所として指定はされているが、今回の地震での避難者はなし。
兵庫県	神戸文化ホール	出勤していた職員によると大きな揺れを感じたということだったが、その後の調査で建物、舞台、設備の何れも問題なし。 当日開催予定であった大ホールの貸館催事は、交通機関の遮断を理由に中止となったが、中ホールの貸館催事は予定通り開催され、特に混乱もなかった。 大阪北部域の一部ホールが利用休止となったことから、当ホールの空き状況に関する問い合わせが増加。
兵庫県	西宮市民会館	モルタルのはがれなど、ごく軽度の被害はありましたが、使用には問題ありません。
兵庫県	伊丹市立文化会館	6月18日（月） 全エレベーター（3機）が停止したが、17：30頃保守委託業者により復旧。 6月20日（水） 18日に大ホール利用があった為、未確認であった反響板を点検したところ、ずれがあり可動しなかった。保守委託業者により復旧。
兵庫県	川西市みつなホール	・地震発生当日は休館日であった。職員による目視で特に異常なし。 ・翌日以降、舞台保守業者により、簡易点検を実施したが、特に異常なし。ホール舞台上に細かな砂ホコリ等が多少あり。 ・空調設備（冷温水機）の地震感知器が作動したが、職員により復旧し正常に稼働。
兵庫県	明石市立市民会館	発災当日は休館日（月曜日）であった、翌火曜日から通常通り開館。
奈良県	奈良県文化会館	6月18日（月）は休館日。翌日通常どおり、ただし、EVは業者点検後復旧